Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
**(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846) 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68; E-mail:und163@mail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА**

443096, г.о. Самара, ул. Балаковская, 45 «А»; тел. (846) 266-72-69

# Предписание № 1120/1/1
## об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара
(наименование органа ГПН)
по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара Мамыкина Алексея Сергеевича от «26» июня 2017 № 1120, в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12.07.2017 г. с 10 ч.00 мин. до 11 ч. 00 мин. 28.07.2017 г., с 11 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин., проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области – государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору Землянским Евгением Александровичем; Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара, расположенного по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 40

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: с Рафиковой Гульчачак Мударисовной – законным представителем по доверенности б/н от 10.07.2017

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Из помещения группы (радуга) расположенной на первом этаже (помещение с пребыванием более 10 человек), отсутствует второй эвакуационный выход. | **Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) **ст. 89**,<br>**СП 1.13130.2009** «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) **пункт 5.2.12** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.<br>При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.<br>(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)»;<br>**Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ** «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: …нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности…; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности;<br>**СНиП 21-01-97*** «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введённый в действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) **пункт 6.12*** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.»;<br>**СНиП 2.08.02-89*** «Общественные здания и сооружения» (утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, срок введения в действие 1 января 1990 г.) **пункт 2.4** «Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов» | 01.07.2018 г. | |
| 2. | Из помещения группы (божья коровка), расположенной на первом этаже (помещение с пребыванием более 10 | **Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) **ст. 89**,<br>**СП 1.13130.2009** «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утвержден и введен в действие | 01.07.2018 г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | человек), отсутствует второй эвакуационный выход. | Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) **пункт 5.2.12** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.<br>При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.<br>(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)»;<br>**Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ** «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: …нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности…; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности;<br>**СНиП 21-01-97*** «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введённый в действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) **пункт 6.12*** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.»;<br>**СНиП 2.08.02-89*** «Общественные здания и сооружения» (утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, срок введения в действие 1 января 1990 г.) **пункт 2.4** «Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов» | | |
| 3. | Из помещения группы (Солнышко), расположенной на втором этаже (помещение с пребыванием более 10 человек), отсутствует второй эвакуационный выход. | **Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) **ст. 89**,<br>**СП 1.13130.2009** «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) **пункт 5.2.12** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.<br>При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных | 01.07.2018 г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.<br>(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)»;<br>**Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ** «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: …нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности…; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности;<br>**СНиП 21-01-97*** «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введённый в действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) **пункт 6.12*** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.»;<br>**СНиП 2.08.02-89*** «Общественные здания и сооружения» (утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, срок введения в действие 1 января 1990 г.) **пункт 2.4** «Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов» | | |
| 4. | Из помещения группы (Семицветик), расположенной на втором этаже (помещение с пребыванием более 10 человек), отсутствует второй эвакуационный выход. | **Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) **ст. 89**,<br>**СП 1.13130.2009** «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) **пункт 5.2.12** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.<br>При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.<br>(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)»;<br>**Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ** «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: | 01.07.2018 г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | …нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности…; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности;<br>**СНиП 21-01-97*** «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введённый в действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) **пункт 6.12*** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.»;<br>**СНиП 2.08.02-89*** «Общественные здания и сооружения» (утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, срок введения в действие 1 января 1990 г.) **пункт 2.4** «Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов» | | |
| 5. | Из помещения группы (Любознайка), расположенной на втором этаже (помещение с пребыванием более 10 человек), отсутствует второй эвакуационный выход. | **Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) **ст. 89**,<br>**СП 1.13130.2009** «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) **пункт 5.2.12** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.<br>При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.<br>(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)»;<br>**Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ** «О пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: …нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной | 01.07.2018 г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | безопасности…; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности;<br>**СНиП 21-01-97*** «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введённый в действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) **пункт 6.12*** «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.»;<br>**СНиП 2.08.02-89*** «Общественные здания и сооружения» (утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78, срок введения в действие 1 января 1990 г.) **пункт 2.4** «Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов» | | |
| 6. | Двери на путях эвакуации (левого и правого крыла) расположенные на первом этаже не обеспечивают свободное открывание изнутри без ключа | Правила противопожарного режима в РФ<br>№ 390(в редакции ПП РФ от 17.02.2014 N 113)<br>35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 01.07.2018 г. | |
| 7. | В помещении электрощитовой расположены легковоспламеняющиеся вещества | Правила противопожарного режима в РФ<br>№ 390(в редакции ПП РФ от 17.02.2014 N 113)<br>п. 42 ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. | 01.07.2018 г. | |
| 8. | На дверях помещений электрощитовых отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Правила противопожарного режима в РФ<br>№ 390(в редакции ПП РФ от 17.02.2014 N 113)<br>п. 20 уководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | 01.07.2018 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору –
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
старший лейтенант внутренней службы Землянский Е.А. _____
(подпись)

«28 » июля 2017 г.

М.П.

Предписание для исполнения получил:

Рафикова Гульчачак Мударисовна – законный представитель по доверенности б/н от 10.10.2017
(должность, фамилия, инициалы)

«28» июля 2017 г. _____
(подпись)